

**OCENA  
STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH  
AZBEST**

Nazwa i adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....  
.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup> : .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

GR./NR	WYRÓB - RODZAJ	PUNKTACJA	OCENA
<b>I.</b>	<b>SPOSÓB ZASTOSOWANIA AZBESTU</b>		
1.	POWIERZCHNIA POKRYTA MASĄ NATRYSKOWĄ Z AZBESTEM (TORKRET)	<b>30</b>	
2.	TYNK ZAWIERAJĄCY AZBEST	<b>30</b>	
3.	LEKKIE PŁYTY IZOLACYJNE Z AZBESTEM (CIĘŻAR OBJ. < 1.000 KG/M <sup>3</sup> )	<b>25</b>	
4.	POZOSTAŁE WYROBY Z AZBESTEM (NP. POKRYCIA DACHOWE, ELEWACYJNE)	<b>10</b>	
<b>II.</b>	<b>STRUKTURA POWIERZCHNI WYROBU Z AZBESTEM</b>		
5.	DUŻE USZKODZENIA POWIERZCHNI, NARUSZONA STRUKTURA WŁÓKIEN	<b>60</b>	
6.	NIEWIELKIE USZKODZENIA POWIERZCHNI (RYSY, ODPRYSKI, ZAŁAMANIA), NARUSZONA STRUKTURA WŁÓKIEN	<b>30</b>	
7.	ŚCISŁA STRUKTURA WŁÓKIEN PRZY BRAKU WARSTWY ZABEZPIEZAJĄCEJ LUB JEJ DUŻYCH UBYTKÓW	<b>15</b>	
8.	WARSTWA ZABEZPIEZAJĄCA BEZ USZKODZEŃ	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA POWIERZCHNI WYROBU Z AZBESTEM</b>		
9.	WYRÓB JEST PRZEDMIOTEM JAKICHŚ PRAC	<b>30</b>	
10.	WYRÓB PRZEZ BEZPOŚREDNIĄ DOSTĘPNOŚĆ (DO WYSOKOŚCI 2 M)	<b>15</b>	
11.	WYRÓB NARAŻONY NA USZKODZENIA MECHANICZNE	<b>10</b>	
12.	WYRÓB NARAŻONY NA WSTRZĄSY I DRGANIA LUB CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH	<b>10</b>	
13.	WYRÓB NIE JEST NARAŻONY NA WPŁYWY ZEWNĘTRZNE	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>MIEJSCE USYTUOWANIA WYROBÓW W STOSUNKU DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH</b>		
14.	BEZPOŚREDNIO W POMIESZCZENIU	<b>30</b>	
15.	ZA ZAWIESZONYM, NIESZCZELNYM SUFITEM LUB INNYM POKRYCIEM	<b>25</b>	
16.	W SYSTEMIE WYWIETRZANIA POMIESZCZENIA (KANAŁY WENTYLACYJNE)	<b>25</b>	
17.	NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU (NP. TYNK)	<b>20</b>	
18.	ELEMENTY OBIEKTU (NP. OSŁONY BALKONOWE, FILARKI MIĘDZYOKIENNE)	<b>10</b>	
19.	ZA ZAWIESZONYM SZCZELNYM SUFITEM LUB INNYM POKRYCIEM, PONAD PYŁOSZCZELNĄ POWIERZCHNIĄ LUB POZA SZCZELNYM KANAŁEM WENTYLACYJNYM	<b>5</b>	
20.	BEZ KONTAKTU Z POMIESZCZENIEM (NP. NA DACHU ODIZOLWANYM OD POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH)	<b>0</b>	
<b>V.</b>	<b>WYKORZYSTANIE MIEJSCA/OBIEKTU/URZĄDZENIA BUDOWLANEGO/ INSTALACJI</b>		
21.	REGULARNIE PRZEZ DZIECI, MŁODZIEŻ LUB SPORTOWCÓW	<b>40</b>	
22.	STAŁE LUB CZĘSTE (NP. ZAMIESZKANIE, MIEJSCE PRACY)	<b>30</b>	
23.	CZASOWO (NP. DOMKI REKREACYJNE)	<b>15</b>	
24.	RZADKO (NP. STRYCHY, PIWNICE, KOMÓRKI)	<b>5</b>	
25.	NIEUŻYTKOWANIE (NP. OPUSZCZONE ZABUDOWANIA MIESZKALNE LUB GOSPODARSKIE, WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANI OBIEKTY LUB INSTALACJE)	<b>0</b>	

<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>	
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>	

**UWAGA:** W KAŻDEJ Z PIĘCIU GRUP ARKUSZA NALEŻY WSKAZAĆ CO NAJMNIJ JEDNĄ POZYCJĘ. JEŚLI W RUPIE ZOSTANIE WSKAZANA WIĘCEJ NIŻ JEDNA POZYCJA, SUMUJĄC PUNKTY Z POSZCZEGÓLNYCH GRUP, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TYLKO POZYCJĘ O NAJWYŻSZEJ PUNKTACJI W DANEJ GRUPIE. SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW POZWAŁA OKREŚLIĆ STOPIEŃ PILNOŚCI:

<b>Stopień pilności I</b>	od ≤120 punktów	wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
<b>Stopień pilności II</b>	od 95 do 120 punktów	ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku
<b>Stopień pilności III</b>	do 90 punktów	ponowna ocena w terminie do 5 lat

OCENIAJĄCY

.....  
.....  
.....  
(Nazwisko i imię, adres)  
.....  
(data, podpis)

WŁAŚCICIEL/ ZARZADCA

.....  
.....  
.....  
(Nazwisko i imię, adres)  
.....  
(data, podpis)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaje zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza płyty azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowe-kauczukowe,
  - przędza specjalne, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.